

	Проверяющий орган	период проверки		Обследование	Предписание	протокол об административном нарушении	НЕ ВЫПОЛНЕНО	Установленный срок выполнения	Постановление о назначении административного наказания		
2021	УВО по городу Краснодару-филиал ФГКУ "УВО ВНИГ России по КК"	12.05.2021		ОБСЛЕДОВАНИЕ							
	Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по КК	21.05.2021		плановая, выездная	№166 от 21.05.2021	24.05.2021 №2/144	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открытие ворот( п.71 "Правила противопожарного режима в РФ", утв.ПП РФ от 16.09.20 №1479)	24.12.2021	№2/145 от 24.05.2021	6 000,00	Ивашева Т.В.
							Части зданий и помещений различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнеструктивной пожарной опасности				
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КК	29.04.2021		внеплановая, выездная	№83п-05-2021	№051639 от 29.04.21	п. 2.5 сп 2.4.3648-20 расстановка технологического и производственного оборудования выполнена без учёта поточности технологических процессов, допускаются встречные потоки сырья, полуфабрикатов, готовой кулинарной	22.08.2022	№310 от 12.05.2021+ №311 от 12.05.2021	6 000,00	ПархоменкоС.А.	
2022	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КК	22.03.2022		выездная, плановая	№66п-03-2021	№052603 от 22.03.22					
	Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по КК	08.08.2022		инспекторский визит							
2023	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КК	06.06.2023	06.06.2023	профилактический визит	Нарушения не выявлены						
	Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по КК	18.08.2023	18.08.2023	инспекторский визит	Разъяснения рекомендательного характера						
	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КК	22.11.2023		профилактический визит	№138п-03-2023	п.2.2.4 Асфальтовое покрытие на территории школы и у мусороуборной площадки имеет неровности,дефекты покрытия, после выпадения атмосферных осадков стоит вода					
						п.3.4.13 отсутствует горячее водоснабжение у раковины для мытья рук в туалетах для девочек и мальчиков на 2-3-4 этажах, в кабинетах физики, химии.					
					п.п.2.8.9 не все осветительные приборы в кабинетах в исправном состоянии, в рекреациях 3-4 этажей большая часть осветительных приборов не работает.						
					п.п.2.5.2.2.5.3 требуется проведение ремонта (нарушена целостность внутренней отделки стен, потолок+следы течи, отслоение штукатурки, грибок) в учебных помещениях №№7,24 пола (дефекты, неровности, щели) в кабинете №6, стен и потолков в помещениях лаборантских кабинетов химии и физики, стен в спортивном зале (местами окраска отслоилась), стен в пролетах лестничных маршей, туалетов для мальчиков и девочек (поверхность стен загрязнена, местами нарушена целостность).						
					п.п.2.4.6.1,2.5 не достаточное количество производственных помещений при организации работы на сырье, расстановка технологического и производственного оборудования выполнена без учета поточности технологических процессов, допускаются встречные потоки сырья, полуфабрикатов, готовой кулинарной продукции.						
	Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по КК	22.12.2023	22.12.2023	профилактический визит(дистанционно)	информационный характер						