

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«24» мая 2021г.

г.Краснодар

Я, государственный инспектор города Краснодара по пожарному надзору
капитан внутренней службы Джемс Георгий Райсович

Рассмотрев постановление № 2/145 от 24.05.2021 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы в отношении зам. директора по АХР МБОУ СОШ № 49 - Ивашевой Татьяны Васильевны, установил причины административного правонарушения и условия способствовавшие его совершению, где условиями послужили: ~~недостаток средств, необходимых для выполнения требований пожарной безопасности, правовой нигилизм, эгоизм, стяжательство, недостаточная правовая осведомленность, а причинами административного правонарушения послужило бездействие должностного лица, выразившееся в неисполнении либо ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в части соблюдения требований пожарной безопасности на территории и в помещениях объекта защиты МБОУ СОШ №49, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 167,~~

а именно:

Ширина эвакуационных выходов из поэтажных коридоров школы на лестничные клетки (на 3-м и 4-м этажах) выполнена менее 1,2 м (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020);

Частично в здании школы ширина эвакуационных выходов из учебных помещений, с расчетным числом учащихся более 15 человек, выполнена менее 0,9 м. (п. 7.12.3 СП 1.13130.2020);

Устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток находятся в неисправном состоянии (в большей части здания школы) и частично отсутствуют (п. 14, п. 24 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479);

На путях эвакуации допускается применение лестниц со ступенями различной высоты (главная лестница: 10-18 см; южная: 07-18 см; лестница со 2-го этажа на 1-й: 8-19 см; лестница в столовую: 9-19 см; лестница к актовому залу в северной части здания: 16-19 см; лестница в спортивный зал: 6-16 см; ступени в тренерскую спортивного зала: 19-33 см) (п.4.3.6 СП 1.13130.2020);

При высоте лестниц (лестница к актовому залу в северной части здания; лестницы в подвал; лестница в столовую) более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (п.4.3.5 СП 1.13130.2020);

Допускается использование подвального этажа для хранения оборудования, мебели и других предметов (пп. «б» п. 16 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479);

Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности (подвальные помещения от общих коридоров) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 4.2 СП 4.13130.2013);

Ширина эвакуационных выходов из раздевалок спортивного зала выполнена менее 0,8 м, фактическая ширина – 0,7 м (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020);

Ширина второго эвакуационного выхода из обеденного зала столовой, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, выполнена менее 1,2 м, фактическая ширина – 0,7 м (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020);

Допускается размещение оборудования на путях эвакуации (кухонное оборудование, столы перед вторым выходом из обеденного зала столовой и за этим выходом – коридоре, ведущем наружу, расположены холодильники) (пп. «ж» п.16 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479);

Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем (перед выходом наружу

помещений кухни (пп. «к» п. 16 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479);

Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (тренажерская в спортивном зале) (пп. «в» п. 35 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479);

Двери эвакуационных выходов на 1-м этаже, за исключением основного, закрыты на ключ и не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479);

Не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, где ведется учет наличия, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, вносится информация о проведении эксплуатационных испытаний пожарных лестниц; информация о исправности, своевременном обслуживании и ремонте наружных водопроводов; об обработке деревянных и иных конструкций сценической коробки и т.д. и т.п. в соответствии с настоящими правилами (п. 17, п. 48, п. 60, п. 95 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479);

Система противопожарной защиты школы в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах к объекту, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки) (п.71 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479),

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное **ст. 20.4 ч.1, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

Рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течении месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



Государственный инспектор города Краснодара
по пожарному надзору капитан внутренней службы

Г.Р. Джемю

Представление получил (а) 24.05.2021 г. зам. директора по АХР  Т.В. Ивашева

(дата, должность, подпись, Ф.И.О.)

Представление направлено _____